DANAK
Test reg. nr. 428

HØJVANG
MILJØLABORATORIUM A/S

Analyserapport

Rekvirent:	Øm Bys Vandværk	Sagsnavn:	Øm Bys Vandværk Begrænset kontrol
	Gammel Øm 6 4000 Roskilde Att.: Stefan Willumsen	Sagsbeh.:	Stefan Willumsen

Prøver modtaget:	17-05-2010	Analyse påbegyndt:	17-05-2010	Rapportdato:	28-05-2010
				Rapport nr.:	1020-603
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl	Bilag:	0

Lab. nr.	1020-603-01								
Prøvetype	Drikkevand								
Emballage:	ok								
Prøvetager:	Højvang								
Prøvetager id:	LMA								
Udtaget fra dato:	17-05-2010								
kl.:	10:25								
Prøve ID	Køkkenhane Bl.batteri Tjørnevænget 8, Øm								
Parameter				Minimum	Maksimum	Enhed	Metode	Detek-tions-grænse	Usikker-hed ¤
Prøvetagning, kemi	Stikprøve						DS/ISO 5667-5:2006 Felt		
Prøvetagning, mikrobiologi	Stikprøve						ISO 19458:2006 Felt		
Farve	Ingen						Subjektiv vurdering Felt*		
Lugt	Ingen lugt						Subjektiv vurdering Felt*		
Smag	Normal						Subjektiv vurdering Felt*		
Udseende	Klar						Subjektiv vurdering Felt*		
Temperatur	10,0					°C	SM 2550:2005 Felt		+/- 1
pH	7,2						DS 287:1978 Felt		+/- 0,1
Ledningsevne	65,6					mS/m	DS/EN 27888:2003 Felt	1	+/- 3 %
Ilt	11,2			5		mg/l	DS/EN 25814:2003 Felt	0,2	+/- 5 %
Bor	130				1000	µg/l	DS 259 1)	20	+/- 7,5 %
Jern	0,004				0,2	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009	0,001	+/- 10 %
Coliforme bakterier	<1				i.m.	cfu/100 ml	Colilert, SM 9223:2005	1	+/- 0,2(lg)
Eschericia coli (E. coli)	<1				i.m.	cfu/100 ml	Colilert, SM 9223:2005	1	+/- 0,3(lg)
Kimtal 22 °C	2				200	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000	1	+/- 0,2(lg)

Betegnelser:
¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50 %. * Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig.
Ledningsevnen er målt ved angiven temperatur og værdien korrigeret til 25°C ved hjælp af temperaturkompensering.
Min. og max.-værdier iflg. Bekendtgørelse nr. 1449 af 11/12/2007.
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Kontrollen følger "Drikkevandsbekendtgørelsen" nr. 1449 af 11. December 2007.

1) Analysen er udført af andet akkrediteret laboratorium DANAK nr.: 401

Rapport sendes med post til:
Øm Bys Vandværk, Stefan Willumsen, Gammel Øm 8, 4000 Roskilde
Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

Rapport sendes pr. E-mail til:
Øm Bys Vandværk, Stefan Willumsen, vand@oem-vand.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af

Karina Folmer
Kemiingeniør