DANAK
Test reg. nr. 428

HØJVANG
LABORATORIER A/S

Analyserapport

Rekvirent:	Øm Bys Vandværk Gammel Øm 6 4000 Roskilde Att.: Stefan Willumsen	Sagsnavn:	Øm Bys Vandværk Begrænset kontrol

Prøver modtaget:	30-05-2013	Analyse påbegyndt:	30-05-2013	Rapportdato:	06-06-2013
				Rapport nr.:	1322-728
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl	Bilag:	0

Lab. nr.	1322-728-01								
Prøvetype	Drikkevand								
Emballage:	ok								
Prøvetagning:	Højvang								
Prøvetager:	KEH								
Udtaget fra dato:	30-05-2013								
kl.:	11:35								
Prøve ID	Bryggers bl. batteri Lertoften 9								
Parameter				Minimum	Maksimum	Enhed	Metode	Detek-tions-grænse	Usikker-hed ¤
Prøvetagning, kemi	Stikprøve						DS/ISO 5667-5:2006		
Prøvetagning, mikrobiologi	Stikprøve						ISO 19458:2006		
Farve	Ingen						Subjektiv vurdering*		
Lugt	Ingen lugt						Subjektiv vurdering*		
Smag	Normal						Subjektiv vurdering*		
Udseende	Klar						Subjektiv vurdering*		
Temperatur	12,9					°C	SM 2550:2005, Felt		+/- 1
pH	7,2			7	8,5		DS 287:1978, Felt		+/- 0,2
Ledningsevne, 25°C	70,2					mS/m	DS/EN 27888:2003, Felt	1	+/- 6 %
Ilt	10,3			5		mg/l	DS/EN 25814:2003, Felt	0,2	+/- 15 %
Jern	0,0036				0,2	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009	0,001	+/- 10 %
Coliforme bakterier	<1				i.m.	cfu/100 ml	Colilert, SM 9223:2005	1	+/- 0,314(lg)
Eschericia coli (E. coli)	<1				i.m.	cfu/100 ml	Colilert, SM 9223:2005	1	+/- 0,314(lg)
Kimtal 22 °C	5				200	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000	1	+/- 0,300(lg)

Overskridelser: ingen

Betegnelser:
¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50 %. * Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig.
Ledningsevnen er målt ved angivne temperatur og værdien korrigeret til 25 °C ved hjælp af temperaturkompensering.
Min. og max.-værdier iflg. Bekendtgørelse nr. 1024 udgivet 31. oktober 2011.
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Kontrollen følger "Drikkevandsbekendtgørelsen" nr. 1024 udgivet 31. oktober 2011.
Højvang indberetter resultater af regelmæssig kontrol jfr. Bek. 1024 til kommunen via databasen Jupiter.

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:
Øm Bys Vandværk, Stefan Willumsen, vand@oem-vand.dk
Lejre Kommune, post@lejre.dk
Lejre Kommune, Vinie Hansen, vinh@lejre.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af
Bente Jensen
Farmaceut